


SUMMARY OF RESULTS OF TESTING CERTIFICATE 0643 / 05.06.2006

NUMBER	0643	DATE	05 / 06 / 2006
---------------	-------------	-------------	-----------------------


Client's data:	ETEM S.A. LIGHT METALS COMPANY 1, IROON POLYTEHNIU STR. GR 190 18 MAGOULA ATTIKIS GREECE
Product description:	SINGLE SASH DOOR TILT & TURN
Material:	ALUMINIUM
System :	E - 45




2145 x 1050 mm

Air Permeability <i>ELOT EN 1026:2000 / ELOT EN 12207:2000</i>	Class 4
Watertightness <i>ELOT EN 1027:2000 / ELOT EN 12208:2000</i>	Class E 1950
Resistance to Wind Load <i>ELOT EN 12211:2000 / ELOT EN 12210:2000</i>	Class C5

THE RESULTS CONCERN EXCLUSIVELY THE ABOVE TESTED PRODUCT.


SINOPI PAPAPOPOULOU
TECHNICAL MANAGER



IOANNIS GKERTSOS
GENERAL MANAGER

EXACT TRANSLATION FROM THE GREEK ORIGINAL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 0643 / 05.06.2006

ΑΡΙΘΜΟΣ	0643	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	05 / 06 / 2006
Στοιχεία Πελάτη:	ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 196 00		
Περιγραφή Προϊόντος:	Μονόφυλλη Πόρτα Ανοιγοανακλινόμενη		
Υλικό:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ		
Τυπολογία Προϊόντος	ΣΕΙΡΑ Ε - 45		



2145 x 1050 mm

Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	Κατηγορία 4
Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	Κατηγορία Ε 1950
Αντοχή σε Ανεμοπίεση ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	Κατηγορία C5

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.



ΣΙΩΓΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ